

Robert Prasek

26-600 Radom

Radom 12.07.2023r.

MT/.....2046...../2023

Dotyczy: możliwości dostawy ciepła dla projektowanego budynku przy ul. W. Łokietka dz. 350/63, 202/10 w Radomiu

W nawiązaniu do otrzymanego od Państwa wniosku o przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. W. Łokietka dz. 350/63, 202/10 w Radomiu informujemy:

1. Zapewniamy dostawę ciepła dla potrzeb budynku z miejskiego systemu ciepłowniczego w wielkości :

$$Q_{co} = 160 \text{ kW}$$

$$Q_{cw} = 60 \text{ kW}$$

2. Parametry czynnika grzewczego miejskiej sieci ciepłowniczej - zmienne:
 - okres zimowy
 - zasilanie - 130 °C.
 - powrót - powyżej 5^o temperatury powrotu z instalacji wewnętrznej
 - okres letni - 70/40^o C
3. Projektowanie i realizacja węzła cieplnego wraz z instalacją odbiorczą w budynku należy do Odbiorcy ciepła.
W załączeniu przesyłamy płytę CD z „Wytycznymi do projektowania realizacji i odbiorów węzłów cieplnych”. Projekt węzła cieplnego po jego opracowaniu należy uzgodnić z Działem Technicznym „RADPEC” S.A .
4. Przyłącze ciepłownicze wysokich parametrów wraz z układem pomiarowo rozliczeniowym może być zrealizowane przez nasze przedsiębiorstwo w roku 2025, przy odpłatności Odbiorcy ciepła w wysokości wynikającej z „Taryfy dla ciepła” stawki opłat za przyłączenie, zatwierdzonej decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
5. Istnieje możliwość realizacji przyłącza ciepłowniczego wraz z układem pomiarowo rozliczeniowym we własnym zakresie i na własny koszt przez Odbiorcę ciepła.
W przypadku wyboru takiego wariantu, prosimy o pisemną informację, prześlemy wówczas „Wytyczne do projektowania, realizacji i odbiorów sieci ciepłowniczych „RADPEC” S.A.”.
Projekt przyłącza ciepłowniczego należy wówczas uzgodnić z Działem Technicznym „RADPEC” S.A.
6. Niniejsze warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej są ważne 2 lata od daty ich określenia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. Radpec S.A.

WICEPREZES ZARZĄDU

dr inż. Krzysztof Zborowski