

Radom, dnia 08 lipca 2008 r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: **In.III-3410/50/7/08**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Budowa boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 przy ul. Sandomierskiej 19 w Radomiu”.**

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia – Urząd Miejski w Radomiu otrzymał w dniu 8 lipca 2008 r. – faksem następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

W przedmiarze robót na w/w zadanie inwestycyjne w części – Boisko w poz. 28 podana jest następująca treść: Rozścielenie ziemi urodzajnej spsycharkami na terenie płaskim w ilości 1300 m³.

Pytanie:

1. Prosimy o wyjaśnienie czy ziemia urodzajna to ma być czarnoziem czy humus oraz czy ziemia ta znajduje się na terenach szkolnych czy trzeba ją dowozić a w przypadku konieczności dowiezienia tej ilości ziemi to skąd należy ją dowieźć i kto ma to zrobić?

(pismo z zapytaniem w załączeniu – załącznik nr 1).

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuję, co następuje:

Jako ziemię urodzajną Wykonawca może wykorzystać czarnoziem lub humus. Ziemia ta nie znajduje się na terenach szkolnych, a jej pozyskanie i dowiezienie leży po stronie Wykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymaga rozścielenia warstwy ziemi urodzajnej o grubości standardowej, tj. min. 10 cm na powierzchni 1300m², co daje ilość 130 m³.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający uzna za wystarczające uwzględnienie przez Wykonawcę konieczności pozyskania, dowiezienia i rozścielenia min. 130 m³ ziemi.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

.....