



TE
P₁=41,0 kW
P_s=31,0 kW

Ochrona od porażen
Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania

Układ sieci TN-S

Schemat zasilania kamer wizyjnych boisk sportowych

OBIEKT ADRES	"Moje boisko Druk 2012" BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA		
	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 26-600 Radom WYDZIELONA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 205/6		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		PROJEKT BUDOWANY
TYTUŁ RYSUNKU	SCHEMAT ZASILANIA KAMER WIZYJNYCH		DATA 05.2008
PROJEKTANT	mgr inż. Marcin Szpindor upr. BUA-III-8386/9/89		SKALA 1:5