



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ – WERSJA STANDARD+			
NR.	FUNKCJA	WYPOSAŻENIE	
1	POMIESZCZENIE TRENERA	WN-WENTYLATOR NAMIENIANY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 4 WYMIANY/H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 80W ŚWIETELNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100X100CM, E–ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA OPRAWY OŚWIETLENOWE 4X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODKÓJNE	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE
2	MAGAZYN	WN-WENTYLATOR NAMIENIANY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM, 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENOWE 2X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODKÓJNE, ŚWIETELNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE
3	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAMIENIANY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 6 WYMIANY/H 100m³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄKI 800W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU LUB Z PVC LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE OGRZEWĄCZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZĄKI 1500W OPRAWY OŚWIETLENOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODKÓJNE, ŚWIETELNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 10 LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE
4	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAMIENIANY Z NAGRZEWNICĄ I FILTREM: 6 WYMIANY/H 100m³ , MOC WENTYLATORA 60W, MOC GRZĄKI 800W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 100m³/H MOC 60W KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU LUB Z PVC LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE OGRZEWĄCZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZĄKI 1500W OPRAWY OŚWIETLENOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODKÓJNE, ŚWIETELNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE
5	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAMIENIANY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM, 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETELNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE
6	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAMIENIANY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM, 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETELNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE
7	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAMIENIANY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM, 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETELNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE
8	SZATNIA	WN-WENTYLATOR NAMIENIANY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM, 4 WYMIANY/ H 70m³ , MOC WENTYLATORA 40W, MOC GRZĄKI 400W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 70m³/H MOC 40W OPRAWY OŚWIETLENOWE 3X, WŁĄCZNIK, ŚWIETELNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 9 LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE
9	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAMIENIANY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM, 8 WYMIANY/ H 125m³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄKI 1000W OGRZEWĄCZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZĄKI 1500W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU LUB Z PVC LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE OPRAWY OŚWIETLENOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODKÓJNE, ŚWIETELNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11 LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE
10	ŁAZIENKA	WN-WENTYLATOR NAMIENIANY Z NAGRZEWNICĄ Z FILTREM, 8 WYMIANY/ H 7125m³ , MOC WENTYLATORA 80W, MOC GRZĄKI 1000W OGRZEWĄCZ POJEMNOŚCIOWY V WODY 120dm³ MOC GRZĄKI 1500W WW-WENTYLATOR WYCIĄGOWY O WYDAJNOŚCI 125m³/H MOC 80W KS-SYSTEMOWA KABINA ŁAZIENKOWA Z AKRYLU LUB Z PVC LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE OPRAWY OŚWIETLENOWE 3X, WŁĄCZNIK, GNIAZDO PODKÓJNE, ŚWIETELNIK Z MOŻLIWOŚCIĄ OTWIERANIA 100X100CM	WYKŁADZINA KAUCZUKOWA R 11 LUB ROZMAŻANIE RÓWNORZĘDNE
C			Razem: 58,2m²

OBJEKT ADRES	"Miejskie boisko Dralik 2012" BUDOWA BOISKI SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA WYDZIELONA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 205/6	
	ul. PUDYSTANOWA SŁĄSKICH 4 26-500 Radom	
BRANŻA	SANITARNA	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUŃKU	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ RZUT ZAPLECZA SPORTOWEGO	DATA 05.2008
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Kłóć upr.MwZ/0340/PWOS/04	SKALA 1:100 nr.rys. 3