



Ochrona od porażen  
Samoczynne szybkie wyłączenie zasilania  
Układ sieci TN-S

### Oznaczenia

M1-M6 Maszt oświetleniowy h=12m z projektorami symetrycznymi metalohalogenowymi 3x400W + 1x150W

M7, M8 Maszt oświetleniowy h=12m projektorami j.w. lecz 6x400W +1x150W

Rura osłonowa AROT 75mm



Uziom otokowy masztu oświetl.

OBIEKT ADRES	"Mojе boisko Druk 2012" BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA		
	PUBLICZNA SZKOLA PODSTAWOWA NR 24 ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 WYDZIELONA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 205/6	26-600 Radom	
BRANŻA	ELEKTRYCZNA	PROJEKT BUDOWLANY	
TYTUŁ RYSUNKU	Plan linii kablowych		DATA 05.2008
PROJEKTANT	mgr inż. Marian Szpindor upr.BUA-III-8386/9/89		SKALA 1:500 NR RYS. 1