kd1
kanalizacja deszczowa
Podziałka 1:100/500



P.p.=155,00

	Dist	D1	D2
Ho=	1,23	1,63	1,50
Rzędna istniejącego terenu	163,50	164,60	164,60
Rzędna dna proj. kanału	162,27	162,97	163,10
Długość odcinka		38,3	7,3
Proj. spadek kanału, odległość		L=45,6	i=1,8 %
Proj. średnica nominalna, materiał		DN200 PVC-U	
Hektometr i odległości	0	38,3	45,6

kd2
odwodnienie dachu
Podziałka 1:100/500



	D3	B1
Ho=	1,67	1,50
Rzędna istniejącego terenu	164,90	165,00
Rzędna dna proj. kanału	163,23	163,50
Długość odcinka		36,4
Proj. spadek kanału, odległość		L=36,4 i=0,7 %
Proj. średnica nominalna, materiał		DN160 PVC-U
Hektometr i odległości	0	36,4

kd3
Podziałka 1:100/500



	D3.2	Wp2
Ho=	1,38	1,02
Rzędna istniejącego terenu	164,96	165,00
Rzędna dna proj. kanału	163,58	163,98
Długość odcinka		50,3
Proj. spadek kanału, odległość		L=50,3 i=0,8 %
Proj. średnica nominalna, materiał		DN160 PVC-U
Hektometr i odległości	0	50,3

kd4
Podziałka 1:100/500



	D3.1	D3.3	wł1, rzędna dna 163,47	Wp1
Ho=	1,67	1,41		1,27
Rzędna istniejącego terenu	164,90	164,97	164,99	165,00
Rzędna dna proj. kanału	163,23	163,55	163,69	163,73
Długość odcinka		9,5	3,8	
		36,5	13,3	
Proj. spadek kanału, odległość		L=49,8		i=1,0 %
Proj. średnica nominalna, materiał		DN160 PVC-U		
Hektometr i odległości	0	32,5	46,0	49,8

kd5
Podziałka 1:100/500



	Wp1	S1
Ho=	1,27	0,72 0,68
Rzędna istniejącego terenu	165,00	165,00 165,00
Rzędna dna proj. kanału	163,73	164,28 164,32
		10,8 0,7
Proj. spadek kanału, odległość		L=11,5 i=5,1 %
Proj. średnica nominalna, materiał		DN160
Hektometr i odległości	0	10,8 11,5

OBIEKT ADRES	"Moje boisko Orlik 2012" BUDOWA BOISK SPORTOWYCH WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA	
	PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 24 ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 4 26-600 Radom WYDZIELONA CZĘŚĆ DZIAŁKI NR 205/6	
BRANŻA	SANITARNA	PROJEKT BUDOWLANY
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ PROFIL	DATA 05.2008
PROJEKTANT	mgr inż. Mirosław Kijak upr.MAZ/0340/PWOS/04	SKALA 1:100/500 NR.RYS. 2