Data sporządzenia projektu budowlanego	Zmiana
Nazwisko i imię projektanta	Podpis
Projektował	mgr inż. Jan Kowalski nr upr. 123/02
Sprawdził	inż. Wiesław Nowak nr upr. 456/03
Data: 07.2008	Załącznik ——— Str. rys. 4

ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH PWMICY W BUDYNKU ZSB

PWMICA

PARTER

I PIĘTRO

II PIĘTRO

III PIĘTRO

ISTNIEJĄCY BUDYNEK ZSB

ROZWINIĘCIE INSTALACJI WODY UŻYTKOWEJ I P-POŻ.

OBJAŚNIENIA	
ZW DN20	przewody zimnej wody - stal ocynk. (grubość)
CW DN20	przewody ciepłej wody - stal ocynk. (grubość)
CWU DN15	przewody cyrkulacji ciepłej wody - stal ocynk. (grubość)
P-POŻ DN25	przewody wody P-POŻ - stal ocynk. (grubość)