1.0 KL.SCHOD.
HP25
ZW DN25
374
238.5
374
10%
409
1.36 TRYBUNY (141 MIEJSC)
409
1.37 KL.SCHOD.
1.2 SALA KONF.
1.5 POKÓJ
1.3 PRZED.
1.4 ŁAZ.
1.7 ŁAZ.
1.8 POKÓJ
1.6 PRZED.
1.9 PRZED.
1.11 POKÓJ
1.11 KORYTARZ
1.13 ŁAZ.
1.10 ŁAZ.
1.14 POKÓJ
1.12 PRZED.
1.15 PRZED.
1.17 POKÓJ
1.16 ŁAZ.
1.19 ŁAZ.
1.20 POKÓJ
1.18 PRZED.
1.21 PRZED.
1.23 POKÓJ
1.25 ŁAZ.
1.22 ŁAZ.
1.24 PRZED.
1.26 POKÓJ
1.32 PRZEDS.
1.33 ŁAZIENKA
1.28 P.PORZ.
1.27 POM. SOCJ.
1.29 PRZEDS.
1.31 POKÓJ
1.34 POKÓJ
1.35 KL.SCHOD.
1.30 ŁAZ.
1W
PROWADZIĆ POD STROPEM

ZW DN15 / CW DN15
ZW DN20 / CW DN20
ZW DN25 / CWU DN15 / CW DN20
ZW DN25 / CWU DN15 / CW DN25
ZW DN32 / CWU DN15 / CW DN25
ZW DN32 / CWU DN15 / CW DN25
ZW DN40 / CWU DN15 / CW DN32
ZW DN40 / CWU DN15 / CW DN32
CW DN40 / CWU DN20 / ZW DN50
ZW DN25 / CWU DN15 / CW DN20
ZW DN15 / CW DN15
ZW DN25

OBJAŚNIENIA

ZW DN20	PRZEWODY ZIMNEJ WODY – stal ocynk. (średnica)
CW DN20	PRZEWODY CIEPŁEJ WODY – stal ocynk. (średnica)
CWU DN15	PRZEWODY CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY – stal ocynk. (średnica)
	ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY
	ZAWÓR KULOWY ODC. Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁ. WĘŻA EL.
	BATERIA CZERPALNA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ
	BATERIA NATRYSKOWA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ WĘŻEM ELASTYCZNYM I RĄCZKĄ PRYSZNICOWĄ
DN50 — HP25	HYDRANT POŻAROWY DN25 Z WĘŻEM „L=30mb PRZEWÓD ZASIL. STAL OCYNK. (średnica DN50)

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOŁEM BOISK ZEWNĘTRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA
BUDOWA WJAZDU OD UL.KOŚCIUSZKI
BUDOWA DROGI P.POŻ. I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
NA TERENIE INWESTYCJI
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH
POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
NA DZIAŁKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33
W RADOMIU, PRZY UL.KOŚCIUSZKI 7
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Tytuł rysunku:	RZUT PIĘTRA 1 Inst. wody użytkowej i p-poż	Branża SANITARNA
Projektował	inż. Arkadiusz Mrówczyński upr. Wa-190/02	
Sprawdził	inż. Mirosław Kijak upr. MAZ/0340/PWOS/04	
Data: 07.2008	Skala: 1:100	Nr rys. 2