

OBJAŚNIENIA

ZW DN20	PRZEWODY ZIMNEJ WODY – stal ocynk. (średnica)
CW DN20	PRZEWODY CIEPŁEJ WODY – stal ocynk. (średnica)
CWU DN15	PRZEWODY CYRKULACJI CIEPŁEJ WODY – stal ocynk. (średnica)
P-POŻ DN20	PRZEWODY WODY P-POŻ. – stal ocynk. (średnica)
	ZAWÓR KULOWY ODCINAJĄCY
	ZAWÓR KULOWY ODC. Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁ. WĘŻA EL.
	BATERIA CZERPALNA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ
	BATERIA NATRYSKOWA Z RUCHOMĄ WYLEWKĄ WĘŻEM ELASTYCZNYM I RĄCZKĄ PRYSZNICOWĄ
DN50 HP25	HYDRANT POŻAROWY DN25 Z WĘŻEM ⌊L=30mb PRZEWÓD ZASIL. STAL OCYNK. (średnica DN50)

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOŁEM BOISK ZEWNĘTRZNYCH
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA
BUDOWA WJAZDU OD UL.KOŚCIUSZKI
BUDOWA DROGI P.POŻ. I UKSZTAŁTOWANIE TERENU
NA TERENIE INWESTYCJI
ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH
POMIESZCZEŃ GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB
DLA POTRZEB SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
NA DZIAŁKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33
W RADOMIU, PRZY UL.KOŚCIUSZKI 7
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Tytuł rysunku:	RZUT PIWNICY – ISTN. BUDYNEK ZSB Inst. wody użytkowej i p-poż	Branża SANITARNA
Projektował	inż. Arkadiusz Mrówczyński upr. Wa-190/02	
Sprawdził	inż. Mirosław Kijak upr. MAZ/0340/PWOS/04	
Data: 07.2008	Skala: 1:100	Nr rys. 3