



Nr.	S2	2	Sist2	S3	3
RZĘDNA TERENU (mnpm)	163,65	163,65	163,40	163,40	163,40
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	161,71	161,99	158,75	161,92	161,99
GLĘBOKOŚCI	1,94	1,66	5,35	1,48	1,41
SPADEK (‰), DŁUGOŚĆ(m)	i=4,7% L=6,00m		i=0,29% L=10,00m		
ŚREDNICA (mm),DŁUGOŚĆ(m) MATERIAŁ	Ø160 PVC–U L=6,00m		Ø160 PVC–U L=8,50m L=1,50m		
ODLEGŁOŚCI	0,00	6,00	0,00	8,50	10,00



Nr.	Sist1	S2	S1	1
RZĘDNA TERENU (mnpm)	163,65	163,65	163,65	163,65
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	159,10	161,71	161,82	161,99
GLĘBOKOŚCI	4,55	1,94	1,83	1,66
SPADEK (‰), DŁUGOŚĆ(m)	i=2,5% L=13,60m			
ŚREDNICA (mm),DŁUGOŚĆ(m) MATERIAŁ	Ø200 PVC–U L=3,50m	Ø160 PVC–U L=4,10m	Ø160 PVC–U L=6,00m	
ODLEGŁOŚCI	0,00	3,50	7,60	13,60



Nr.	S4	S5	S6	S7	S8
RZĘDNA TERENU (mnpm)	163,50	163,55	163,30	163,30	163,40
RZĘDNA DNA RUROCIĄGU	161,20	160,88	160,54	160,03	159,82
GLĘBOKOŚCI	2,30	2,67	2,76	3,27	3,58
SPADEK (‰), DŁUGOŚĆ(m)	i=1,7% L=81,10m				
ŚREDNICA (mm),DŁUGOŚĆ(m) MATERIAŁ	Ø200 PVC–U L=18,50m		Ø200 PVC–U L=20,20m		Ø200 PVC–U L=12,60m
ODLEGŁOŚCI	0,00	18,50	38,70	68,50	81,10

SALA SPORTOWA WRAZ Z ZESPOŁEM BOISK ZEWNĘTRZNYCH  
PRZEBUDOWA WJAZDU OD UL.NARUTOWICZA  
BUDOWA WJAZDU OD UL.KOŚCIUSZKI  
BUDOWA DROGI P.POŻ. I UKSZTAŁTOWANIE TERENU  
NA TERENIE INWESTYCJI  
ZMIANA SPOŚOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCYCH  
POMIESZCZEN GOSPODARCZYCH PIWNICY W BUDYNKU ZSB  
DLA POTRZEB SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO  
ORAZ PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SALI GIMNASTYCZNEJ  
NA DZIAŁKACH NR: 2/2, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, 114 i 33  
W RĄDOMIU, PRZY UL.KOŚCIUSZKI 7  
WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Tytuł: KANALIZACJA SANITARNA  
rysunku: PROFIL PODŁUŻNY

Branża: SANITARNA

Projektował: mgr inż. Arkadiusz Mrówczyński  
Wg-190/02

Sprawił: mgr inż. Mirosław Kijak  
upr. MAZ/0340/PWOS/04

Data: 01.2007

Skala: 1:100

Nr rys. 4