


zasyпка: pod jezdniami- piaskiem o granulacji 0,2-2 mm z zagęszczaniem wg normy

PN-S-0-02205 jak dla ruchu średniego lub ciężkiego.

poza jezdniami- pod drogami i chodnikami- piaskiem z zagęszczaniem do  
wskaźnika zagęszczania  $Is=0,95$ .

w pozostałych przypadkach- gruntem rodzimym bez kamieni i korzeni.



OBIEKT	PEŁNOWYMIAROWE BOISKO PIŁKARSKIE PRZY PUBLICZNYM GIMNAZJUM nr 22 i PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 6		
ADRES	RADOM, ul. RAPACKIEGO	PROJEKT BUDOWLANY	
TREŚĆ OPRACOWANIA	PROJEKT BUDOWLANY ODWODNIENIA BOISKA SPÓSÓB UŁOŻENIA RUR KANALIZACYJNYCH W WYKOPIE	DATA 12.2008	SKALA -
		NR RYS. 9	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Jarosław GŁAŻEWSKI upr. bud. Wa-242/01 Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa MAZ/IS/4180/01		