

System ochrony przy uszkodzeniu
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25
26-610 Radom ul. Starokrakowska 124/128

BIURO TWORZENIA ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO
MAREL-PROJEKT
S.C. Tel./Fax: 48 36 78 78 E-mail: marelprojekt@op.pl

MODERNIZACJA KUCHNI Z ZAPLECZEM w budynku PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 ul. Starokrakowska 124/128

	P.W.	ELEKTR.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	-	
	-	08/06

Nr rys. 401	BUDL.		Nr tz. 36/04	BUDL.	2
Rozdzielnica RW			Nr zlec. 36/04		
Arch. Ewa Marek			Data 07.2006		



System ochrony przy uszkodzeniu
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25
26-610 Radom ul. Starokrakowska 124/128

BIURO TWORZENIA ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO
MAREL-PROJEKT
S.C. Tel./Fax: 48 36 78 78 E-mail: marelprojekt@op.pl

MODERNIZACJA KUCHNI Z ZAPLECZEM w budynku PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 ul. Starokrakowska 124/128

	P.W.	ELEKTR.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	-	
	-	08/06

Nr rys. 401	BUDL.		Nr tz. 36/04	BUDL.	3
Rozdzielnica RW			Nr zlec. 36/04		
Arch. Ewa Marek			Data 07.2006		



OZNACZENIA

- ISTNIEJĄCA TABLICA ELEKTRYCZNA WNIĘKOWA
- PROJ. ROZDZIELNICA WENTYLACJI WNIĘKOWA SZAFKA AUTOMATYKI VS-10-15 CGACX36-1
- OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA SZCZELNA 2x36W TYPU PO 2 236 PC - PROJEKTOWANA
- OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W SZCZELNA - ISTNIEJĄCA
- OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 2x36W SZCZELNA - ISTNIEJĄCA Z ODCIĄŻONYM MODUŁEM AWARYJNYM
- OPRAWA ŚWIETLÓWKOWA 4x18W DO BUFETÓW PODWIESZONYCH TYPU KR 418 D-O BVGIAW, Z MODUŁEM AWARYJNYM
- OPRAWA ŻARÓWKA ŚCIENNA - ISTNIEJĄCA
- OPRAWA ŻARÓWKA BUFETOWA TYPU PT-100
- OPRAWA ŻARÓWKA ŚCIENNA TYPU PP-100
- ŁĄCZNIKI PODTYNKOWE 16 A, 250 V, IP20
- ŁĄCZNIKI NATYNKOWE 16 A, 250 V, IP44 SZCZELNE
- PRZYCISK DZWONKOWY - ISTNIEJĄCY
- DZWONEK~230 V - ISTNIEJĄCY
- GNIAZDO WT 16 AŻ, 230V POJEDYNCZE - ISTNIEJĄCE
- GNIAZDO PIT 16 AŻ, 230V POWÓJNE - ISTNIEJĄCE
- GNIAZDA N/T 230V SZCZELNE IP44 - ISTNIEJĄCE
- GNIAZDA N/T 230V SZCZELNE IP44 - PROJEKTOWANE
- GNIAZDA NATYNKOWE 16 A, 400 V SZCZELNE IP44 Z WYŁĄCZNIKIEM 3-FAZ. ŁUK-18 - ISTNIEJĄCE
- GNIAZDA NATYNKOWE 16/32 A, 400 V SZCZELNE IP44 Z ROZŁĄCZNIKIEM 3-FAZ. ŁUK-16/32 - PROJEKTOWANE
- CENTRALA WENTYLACYJNA NAWIEWNA VS-10-R-H/ST Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ
- WENTYLATOR WYCIĄGOWY 230V NA DACHU
- WENTYLATOR WYCIĄGOWY VAM-757, 55W, 230V
- WENTYLATOR WYCIĄGOWY QADRO MICRO, 60W, 230V
- REGULATOR MIKROPROCESOROWY V8-HMI
- PRZEPOMPOWNIA ŚCIEKÓW ~230 V
- ZASILACZ 230/12 VDC Z TRAFO 40 VA W OBUDOWIE
- PANEL KONTROLNO-POMIAR. DO SEPARATORA TŁUSZ.
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO-AKUSTYCZNY 12 VDC
- POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE MIEJSCOWE
- GŁÓWNE TRASY PROWADZENIA PRZEWODÓW
- ISTN. SZYNA WYRÓWNAWCZA FeZn 25 x 4 mm

System ochrony przy uszkodzeniu
"samoczynne wyłączenie zasilania"
Układ zasilania TN-S
400/230 V, 3~/N/PE, 50 Hz

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 25
26-610 Radom ul. Starokrakowska 124/128

BIURO TWORZENIA ŚRODOWISKA TECHNICZNEGO
MAREL-PROJEKT
S.C. Tel./Fax: 48 36 78 78 E-mail: marelprojekt@op.pl

MODERNIZACJA KUCHNI Z ZAPLECZEM w budynku PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 ul. Starokrakowska 124/128

	P.W.	ELEKTR.
INSTALACJE ELEKTRYCZNE RZUT PARTERU	1:50	08/06

Nr rys. 401	BUDL.		Nr tz. 36/04	BUDL.	1
Rozdzielnica RW			Nr zlec. 36/04		
Arch. Ewa Marek			Data 07.2006		