



UZIOM KONCENTRYCZNY MASZTU OŚWIETLENIOWEGO

FeZn 25x4 mm

----- UZIOM POZIOMY FeZn 25x4 mm

Wypadkowa rezystancja projektowanego uziemienia  $R_{uz} = 1,15$

$\Omega$

OBIEKT	BOISKO WIELOFUNKCYJNE Z NAWIERZCHNIĄ POLIURETANOWĄ przy Szkole Podstawowej nr 29 Radom ul.Ceglana 14		NR RYS. E.3.1
			SKALA 1:25
TEMAT RYSUNKU	INSTALACJA UZIEMIENIA ODGROMOWEGO MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH BOISKA SPORTOWEGO		DATA 01.2009
	IMIE I NAZWISKO	NR UPRAW.	PODPIS
PROJEKTOWAŁ	Mgr inż.Stanisław.Nitek	UAN-II-K 8386/151/88 RINB-VI-U 7342/75/98	