



PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Radom,
ul. Średnia 49 26-600 Radom
Tel.: (+48 48) 365 70 00 centrala
Faks: (+48 48) 365 71 94

Radom 7.01.2009 r.

TU/4448/10884/08

**Zespół Szkół
im. Stanisława Staszica
w Radomiu
26-600 Radom
ul.11 Listopada 27**

**Dotyczy: warunków przyłączenia do sieci projektowanego boiska do piłki nożnej
przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica, Radom ul. 11 Listopada 27**

W nawiązaniu do złożonego wniosku uprzejmie informujemy,
że powiększenie poboru mocy o 80 kW dla potrzeb zasilania boiska, z 60 kW do
wys. **140,0 kW** należy zrealizować wg niżej podanych warunków przyłączenia:

1. Miejscem przyłączenia będą:
 - **zaciski na podstawach bezpiecznikowych w rozdzielni nn stacji „Szkoła Radoskóru”.**
2. Miejscem dostarczania energii elektrycznej będą: **zaciski na podstawach bezpiecznikowych w ZK - w kierunku instalacji odbiorcy.**
3. Odbiorca zakwalifikowany jest do **IV** grupy przyłączeniowej.
4. Podłączenie do sieci instalacji objętej wnioskiem należy wykonać: **linią kablową nn.**
5. W związku z przyłączeniem należy wykonać następujące prace:
 - a) **Stację „Szkoła Radoskóru” przystosować do wyprowadzenia dodatkowego kabla nn**
 - b) **Na zewnątrz budynku Zespołu Szkół zabudować złącze kablowe ZK-3**
 - c) **Projektowane złącze zasilic kablem YAKY 4x240 mm² ze stacji „Szkoła Radoskóru”. Do złącza wprowadzić istniejący kabel zasilający budynek Zespołu Szkół.**
 - d) **Istniejącą instalację przystosować do zwiększonego poboru mocy.**
6. Lokalizacja układu pomiarowego – **istniejąca.**
7. Wymagania odnośnie układu pomiarowo-rozliczeniowego:
 - a) **zdemontować istniejące liczniki**
 - b) **wymienić istniejący licznik C52a na ZMG 410 – licznik dostarcza RZE Radom**

- c) wymienić istn. przekładniki prądowe na 250/5A , kl. 0,5, 5VA
8. Wymagany stopień skompensowania mocy biernej $\text{tg } \varphi = 0,4$
 9. Zabrania się korzystania z urządzeń i instalacji powodujących zakłócenia w sieci energetycznej.
 10. Sieć niskiego napięcia zasilana ze stacji „Szkoła Radoskóru” pracuje w układzie „TN-C”.
 11. Zasady realizacji warunków oraz projektowany koszt wykonania przyłącza określony zostanie w umowie o przyłączenie, której projekt załączamy do niniejszych warunków.
 12. W celu zawarcia umowy prosimy o osobisty kontakt w siedzibie RZE Radom w godz. 7³⁰-14⁰⁰ w pokoju 105 tel. 048 36-57-161, 048 36-57-164.
 13. W przypadku wystąpienia kolizji projektowanego zagospodarowania terenu z istniejącymi kablami energetycznymi, należy kable przebudować zgodnie z wymaganiami normy N SEP-E-004 z 2004
 14. Przebudowa kolizji będzie realizowana na koszt Inwestora kanalizacji. Roboty związane z przebudową należy zlecić osobie/firmie uprawnionej do wykonywania prac przy urządzeniach energetycznych. Wykonanie robót zgłosić do odbioru przez TU RZE Radom (tel. 36-57-150).

Ważność powyższych warunków ustala się na dwa lata od dnia ich określenia.

Załącznik: projekt umowy o przyłączenie

Otrzymują:

1 x Adresat

2 x TU

Z poważaniem,

PGE ZEORK Dystrybucja Sp. z o.o.
Rejonowy Zakład Energetyczny Radom
Z urz. DYREKTORA
p.o. Kierownika Technicznego

Mirosław Skrak



Gd.III.7442- 106/09

OPINIA NR 106/2009

W sprawie koordynacji lokalizacji boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, przełożeniem kabla eNN w Radomiu przy Zespole Szkół im. Stanisława Staszica ul. 11 Listopada 27

Wnioskodawca uzgodnienia : *Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Dariusz Cukrowski*
26-600 Radom, ul. Sadkowska 9 m 7

Prezydent Miasta Radom koordynuje **pozytywnie**
dokumentację projektową w zakresie lokalizacji

Informacje dodatkowe dotyczące wykonania inwestycji :

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowiązany jest pod karą grzywny zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zakryciem).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.00.100.1086), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.99.45.454).
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczególnymi właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgodności zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej..

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Załączniki:

1. Mapa 2 egz.

Z up. PRZEWODNIA MIASTA
DYREKTOR
WYDZIAŁU GEODEZJI
[Signature]
mgr inż. *[Signature]* Mazur
Geodeta Miast



Gd.III.7442- 209/09

OPINIA NR 209/2009

W sprawie koordynacji trasy przyłącza kablowego eNN w Radomiu przy ul. 11-go Listopada 27

Wnioskodawca uzgodnienia : *Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Dariusz Cukrowski*
26-600 Radom, ul. Sadkowska 9 m 7

Prezydent Miasta Radom koordynuje **pozytywnie**
dokumentację projektową w zakresie lokalizacji

Informacje dodatkowe dotyczące wykonania inwestycji :

1. Przy skrzyżowaniach i zbliżeniach projektowanych sieci od istniejącego uzbrojenia podziemnego, prace ziemne wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu zmechanizowanego i pod fachowym nadzorem technicznym zapewnionym przez wykonawcę robót.
2. Zgodnie z art.27 oraz art. 48 ust.1 pkt 6 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.00.100.1086), Inwestor zobowiązany jest pod karą grzywny zapewnić geodezyjne wytyczenie projektowanych obiektów oraz geodezyjną inwentaryzację powykonawczą zrealizowanych obiektów (przed zakryciem).
3. Podczas prac należy zwrócić szczególną uwagę na zachowanie w stanie nienaruszonym punktów geodezyjnych, które podlegają ochronie w trybie art. 15 ustawy Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.00.100.1086), oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U.99.45.454).
4. Prace ziemne wykonać pod nadzorem przedstawicieli instytucji zarządzających sieciami uzbrojenia terenu, krzyżującymi się i zbliżonymi do uzgadnianego obiektu.

Niniejsza opinia nie zwalnia Inwestora od uzyskania zgody wymaganej przepisami szczególnymi właściwego organu do spraw nadzoru architektoniczno - budowlanego.

W razie niezgody zrealizowanej sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem mapę z wynikami inwentaryzacji inwestor przedkłada niezwłocznie właściwemu organowi administracji architektoniczno - budowlanej..

W przypadku robót w pasach drogowych Inwestor zobowiązany jest uzyskać zezwolenie na wejście w pas drogowy od zarządzającego drogą.

Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Uzgodnienie traci ważność w przypadku, gdy inwestor albo organy administracji architektoniczno - budowlanej lub nadzoru budowlanego powiadomią zespół o utracie ważności, zmianie lub uchyleniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz pozwoleniu na budowę.

O zamiarze prowadzenia prac ziemnych instytucje branżowe winny być zawiadomione z tygodniowym wyprzedzeniem.

Załączniki:

1. Mapa 4 egz.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
DYREKTOR
WYDZIAŁU GEODEZJI
Bożena Mazur
mgr inż. *Bożena Mazur*
Geodeta Miejski