



Uwagi:

Z uwagi na brak rzędnych posadowienia istniejącego wodociągu, przyjęto w projekcie normatywne zagłębienie tj. 1,80m.
W przypadku posadowienia istniejącego wodociągu na rzędnej kolidującej z projektowaną kanalizacją sanitarną należy istniejący wodociąg przebudować tak aby nie kolidował. Wodociąg należy wykonać z rur PE100 PN10 SDR 17 Ø315x18,7mm produkcji KWH PIPE POLAND SP. z o.o

OBIEKT:	Sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Młodzianowskiej na odcinku od ul. Tartacznej do ul. Gdyńskiej dz. nr 5, 40/1, 56/1 i 58/3			NR RYSUNKU: 3
TEMAT RYSUNKU:	Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej	SKALA: 1:100/1:500	DATA: 2009 R	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Bogumiła Ostrowska		UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH NR UPR. RA/105/93	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Ewa Świeżewska		UPR. BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA BEZ OGRANICZEN W SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO - INŻYNIERYJNEJ W ZAKRESIE SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH NR UPR. WBP-II-K-8386/64/79	