

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w dniu 16.03.2012 roku otrzymał faksem dwa zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: „Przebudowa placu z fontannami usytuowanego przy Pl. Konstytucji 3 Maja”.

Zapytanie nr 1 brzmi następująco:

„Zgodnie z art.38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 19 z 2004r. poz.177 z póź.zm.), zwracamy się z następującym pytaniem: Czy Zamawiający, uzna za spełnienie warunku określonego w SIWZ §8 pkt 1.2 wiedza i doświadczenie, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał: w okresie ostatnich 5 lat, w tym okresie co najmniej 1 robotę budowlaną dotyczącą realizacji obiektu kubaturowego w postaci pomieszczenia technicznego fontanny wykonanego w technologii żelbetowej wylewanej o wartości powyżej 1.000.000,00 zł. Prosimy o potwierdzenie, czy za obiekt kubaturowy Zamawiający uzna komorę technologiczną fontanny o objętości 2 000m³”.

Zapytanie nr 2 brzmi następująco:

„Zgodnie z art.38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. nr 19 z 2004r. poz.177 z póź.zm.), zwracamy się z następującym pytaniem: Jaki system wsporników płyt granitowych fontanny należy przyjąć do wyceny? Istnieją niezgodności projektów do opisu i przedmiarów, w projekcie przyjęto system wsporników do podłóg z korektorem nachylenia (buzon), opis i przedmiar sugerują zastosowanie stalowej podkonstrukcji z perforacją, którą wykonuje się na zamówienie. Rodzaj w/w rozwiązań znacznie wpłynie na cenę”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad 1. Zamawiający informuje, iż ocena spełnienia -przez daną robotę budowlaną- warunku udziału w postępowaniu dot. posiadania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, może nastąpić jedynie w oparciu o dokumenty załączone przez Wykonawcę do oferty i nie może mieć miejsca na wcześniejszym etapie postępowania.

Jednocześnie Zamawiający przypomina, iż uzna za spełnienie warunku określonego w § 8 pkt 1.2 SIWZ (Posiadanie wiedzy i doświadczenia) wykazanie przez Wykonawcę, że ten w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej:

- jedną robotę budowlaną dotyczącą realizacji **obektu kubaturowego** wykonanego w technologii żelbetowej wylewanej lub mieszanej; o wartości nie mniejszej niż 1.000.000 złotych, **oraz**
- jedną robotę budowlaną dotyczącą realizacji fontann wykonanych w technologii „światło” lub w technologii „światło i dźwięk”.

W związku z powyższym Zamawiający przypomina również, że w celu udokumentowania spełnienia przedmiotowego warunku udziału w postępowaniu, Wykonawca musi udokumentować wykonanie i prawidłowe ukończenie **min. 2 robót budowlanych** o zakresie i parametrach określonych w cyt. § 8 pkt 1.2 SIWZ. Tym samym wykonanie przez Wykonawcę elementu służącego obsłudze fontann (np. pomieszczenie techniczne) nie będzie stanowiło spełnienia warunku dot. posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, w zakresie realizacji obiektu kubaturowego.

Ad 2. Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć system wsporników do podłóg podniesionych i tarasów **z polipropylenu modyfikowanego** z regulowanym kątem nachylenia oraz regulacją wysokości (zgodnie z opisem na rysunku „detal niecki fontanny płaskiej i okrągłej” i opisem pozycji przedmiaru (branża architektura i konstrukcje poz. 247).

Równocześnie Zamawiający przypomina, iż –zgodnie z zapisami **§ 16 pkt 4.1 SIWZ**- załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej