

Radom, dnia 03.10.2012r.

GMINA MIASTA RADOMIA

Znak sprawy: In.III.271.14.2012

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:
„Modernizacja części budynku administracyjnego przy ul. Żeromskiego 53”.**

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dn. 02.10.2012r. następujące zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- „1. Proszę o sprecyzowanie czy czyszczenie parapetów zewnętrznych z kamienia naturalnego dotyczy jedynie zabrudzeń powstałych podczas wymiany stolarki okiennej?
Czy aby uniknąć czyszczenia nie wystarczy jedynie odpowiednio zabezpieczyć parapety przed zabrudzeniem w trakcie wymiany stolarki?(przedmiar poz. 12).
2. Proszę określić ilość w m2 parapetów zewnętrznych z kamienia naturalnego doczyszczenia, przy których typach okien one występują? (przedmiar poz. 12)
3. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie parapetów wewnętrznych z konglomeratu marmurowego BOTTICINO grubości 30 mm?
4. W poz. 29 przedmiaru nie podano ilości przewidzianych robót.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1.

Oczyszczenie istniejących zewnętrznych parapetów kamiennych w różnym stopniu brudnych dotyczy usunięcia starych zanieczyszczeń powstałych w wyniku warunków atmosferycznych, ślady po ptakach oraz po reperacjach tynków zewnętrznych i ewentualne nowe zabrudzenia z zaprawy po wykonaniu wymiany okien drewnianych . Ad. 2 .

Kamienne parapety zewnętrzne do oczyszczenia szer. od 30-60cm i gr. 8cm występują przy oknach : 1s,5s,9s,5,9. Pow. łączna ok. 33,5m2

Ad. 3.

Zamawiający dopuszcza również parapety z konglomeratu marmurowego o grubości 3cm oraz w kolorze istniejących lub zbliżonym do istniejących parapetów marmurowych , zgodnie z warunkami specyfikacji technicznej pkt2 –„Parapety wewnętrzne” .

Ad. 4.

Zgodnie z warunkami specyfikacji technicznej zakres robót malarskich - (3.3. roboty malarskie) obejmuje jedynie malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych . Nie występuje malowanie olejne - Poz.29 nie podlega wycenie , przedmiar jest równy zero i pozostaje bez zmian .

Przewodniczący Komisji Przetargowej