

Radom, dnia 02.01.2013 r.

Znak sprawy: **In.III.271.19.2012**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: **„Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej”**.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dniu 28.12.2012 roku faksem zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: **„Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej”**.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Pozycja 36 przedmiaru robót budowlanych obejmuje „Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi i olejnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności”.

Wg. normy w/w pozycji KNR 4-01 1204-08 jest przewidziane 0,3 kg szpachli/m² i r-g 0,095, co w rzeczywistości ogranicza się do poszpachlowania drobnych pęknięć, rys.

Po wizji lokalnej uważamy że minimalny zakres robót to przygotowanie powierzchni lamperii poprzez zmatowienie i dwukrotne szpachlowanie (około 357,61 m² w/g przedmiaru robót), natomiast powierzchnie powyżej lamperii i sufit można tylko poszpachlować ubytki.

W celu prawidłowego zgodnie ze sztuką budowlaną wykonania tych prac, proponujemy dopisanie oddzielnej pozycji dotyczącej 2 krotnego szpachlowania lamperii lub zastosowania krotności „2” do istniejącej pozycji 36 przedmiaru robót budowlanych.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający podtrzymuje wymogi dotyczące malowania ujętego w przedmiarze zgodnie z poz. 36; 37; 38 i 39.

Zgodnie z pozycją przedmiaru nr 39 wymagane jest x2 malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian.

Ponadto Zamawiający przypomina, że zgodnie z SIWZ, pozycje przedmiaru należy traktować jako materiał pomocniczy.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej