

Radom, dnia 03.01.2013 r.

Znak sprawy: **In.III.271.19.2012**

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: **„Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej”**.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia w Radomiu otrzymał w dniu 02.01.2013 roku faksem zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na zadanie o nazwie: **„Przebudowa sali gimnastycznej w PSP nr 17 przy ul. Wierzbickiej”**.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

„W związku z ukazaniem się w/w przetargu proszę o udzielenie dodatkowych odpowiedzi dotyczących wykonania fragmentu robót z wyszczególnionego zakresu robót, tj. podłogi sportowej.

Zamawiający w SIWZ pkt. 2.1.2) określa podłogę sportową w Sali jako: „montaż nowej podłogi sportowej o konstrukcji drewnianej na legarach i z wykładziny wielowarstwowej PVC /polichloru winylu/ min. gr. 6,5 mm”. Dodatkowo w udzielonych odpowiedziach na zadane pytania Zamawiający wyjaśnia, iż tylko wykładzina sportowa ma spełniać wszystkie wymogi normy PN EN 14 904- natomiast cała podłoga sportowa, jako system musi spełniać wymogi normy PN EN 14 904- posiadać certyfikat CE zgodności z w/w normą- bez określenia czy cały montowany system podłogi sportowej musi spełniać wszystkie wymogi normy PN EN 14 904- w wymienionej w normie ilości 13- tu kryteriów.

Zatem proszę o uściślenie i odpowiedź:

Czy cała podłoga jako system (konstrukcja legarowana + nawierzchnia sportowa) musi posiadać certyfikat CE zgodny z obowiązującą normą PN EN 14 904- certyfikat zgodności ze wszystkimi, wymienionymi w normie kryteriami. Określony przez Zamawiającego wymóg posiadania badań wszystkich kryteriów tylko wyłącznie przez wykładzinę nie jest adekwatny, gdyż wykładzina jest tylko jedną ze składowych całego systemu podłogi. Obowiązujący certyfikat CE dotyczy całego systemu podłogi, a określone w nim kryteria i wyniki badań danych podłóg stanowią o posiadaniu bądź nie certyfikatu CE zgodności z obowiązującą normą dla podłóg sportowych montowanych w salach gimnastycznych.

Dodatkowo proszę o wyjaśnienie drugiego zagadnienia dotyczącego podłogi sportowej.

W SIWZ Zamawiający szczegółowo opisał dane techniczne drewnianego rusztu legarowanego. Wiadomo zatem, iż konstrukcja ma się składać z klocków dystansowych, podwójnego legarowania, ślepej podłogi z desek, dwóch warstw folii oraz dwóch warstw płyt wiórowych- przy czym Zamawiający szczegółowo opisał grubości, szerokości i rozstawy poszczególnych elementów składających się na konstrukcję legarowaną.

Ze względu jednak na fakt, iż każdy producent podłóg sportowych posiada opracowane i przebadane własne systemy konstrukcji legarowanych proszę o wyjaśnienie, czy:

Zamawiający zaakceptuje inny niż opisany przez siebie system drewnianej konstrukcji legarowanej, jednakże system, który co do zasady będzie zawierał wszystkie wymienione w SIWZ elementy tj. klocki dystansowe, podwójne legarowanie, ślepą podłogę z desek, dwie warstwy folii oraz dwie warstwy płyt wiórowych- jednakże w innych np. rozstawach, szerokościach, grubościach itp.- ale zawsze cały system przebadany w jednostce certyfikującej- system przebadany na zgodność ze wszystkimi kryteriami obowiązującej normy PN EN 14 904?”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad 1 i Ad 2.

W odpowiedzi z dn. 21.12.2012r. Zamawiający wyjaśnił, że podłoga sportowa, jako system musi spełniać wymogi normy PN EN 14 904- posiadać certyfikat CE zgodności w w/w normą. W związku z powyższym system drewnianej konstrukcji legarowanej ma być zgodny z obowiązującą normą PN EN 14 904, a konstrukcja rusztu legarowanego opisana w specyfikacji technicznej (wraz z wymiarami szerokości, grubości elementów czy rozstawów elementów) podana została jako przykładowa.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej