ODPIS

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH - WEKTOROWA
Skala 1:500
Gmina: 146301_1 Radom, woj. mazowieckie,
ul. Planty
obr. 0090 - Mariackie, ark. 92, dz. 88/5, 75;
Sekcja: 7.155.22.22.1.1;
Nr zgł.: 2292/2012 z dn. 18.09.2012r
Układ współrzędnych płaskich "2000/7"
Układ wysokościowy "Kronsztadt '60"
Mapa do celów projektowych wykonana została
bez ustalenia obciążeń służebnościami gruntowymi
Aktualna w granicach lokalizacji - październik 2012
Sporządził :

pieczęć
-671972781-
"GEORAD"PRACOWNIA GEODEZYJNO PROJEKTOWA
26-600 Radom ul. Nowogrdzka 5
tel/fax (048) 363-58-43 NIP 948-165-78-81

pieczęć
"GEORAD" PRACOWNIA GEODEZYJNO-PROJEKTOWA
Waldemar Byzdra
UPR. MGP i B 7250/88
GEODETA UPRAWNIONY

pieczęć
Nie wyklucza się istnienia na terenie również
urządzeń podziemnych dla których brak było
informacji branżowych i nie zostały odnale-
zione w terenie w czasie inwentaryzacji ge-
odezyjnej.

pieczęć
PREZYDENT MIASTA RADOMIA
Miejski Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
W obszarze oznaczonym linią fioletową
dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej.
Dokumenty z pomiaru uzupełniającego
przyjęto do zasobu powiatowego w dniu 2012-10-05
i zaewidencjonowano pod nr 7.155.22-789/2012
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych.
Projektowane obiekty budowlane wymagające
pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu
i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Radom 2012-10-05
pieczęć
Z up. PREZYDENTA MIASTA
mgr inż. Włodzimierz Kuniński
Kierownik Pracowni Mapy Numerycznej

5695850
7510000

ks. prof. Włodzimierza Sedlaka
Planty
dr
Bz
Bi
Projektowane linie kablowe NN
magistrala ster. 2x1.5 ekr.
85
75
21
20
19/2
88/5
k3
k2
25
B
m
6
m2
i
j.bet.
bruk.
RB
40x20

7.155.22.22.1.1
7.155.22.22.1.3
7.155.22.22.1.2

Oznaczenia

- Projektowana trasa instalacji zasilającej i sterującej /teren/
- Projektowana trasa instalacji sterującej /elewacja/
- Listwa instalacyjna 40x20mm

Uwagi

Linia zasilająca i sterująca prowadzona na całej długości trasy we wspólnej rurze ochronnej DVK 75

Ochrona od porażeń
Samoczynne wyłączenie zasilania

Układ sieci: TN-S

Stadium PW	Branża Elektryczna		
Obiekt	IV Liceum Ogólnokształcące im.Tytusa Chałubińskiego 26-600 Radom ul.Mariacka 25		
Treść Opracowania	Plan linii kablowych N.N.		Data 06.2013
Projekt.	mgr inż.Marian Szpindor		Skala 1:500
Opracował	mgr inż.Marian Szpindor		