



PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA

Radom, dnia 17.02.2014 r.  
Znak sprawy: In.III.271.3.2014

## WYJAŚNIENIE ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:  
„Termomodernizacja budynku przy ul. Królowej Jadwigi 15”**

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dn. 14.02.2014r. następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):

- „1) Czy w systemie oddymiania klatek należy wykonać oświetlenie ewakuacyjne.  
2) Projekt zakłada zastosowanie stycznika do sterowania wentylatorem i klapą wentylatora. Wymienione w projekcie urządzenie nie posiada wymaganych atestów.  
- Do sterowania wentylatorami służą atestowane centrale które monitorują ciągłość obwodów wyzwalających oraz monitorują kolejność podłączonych faz do wentylatora (by zachować prawidłowy kierunek obrotów)  
3) W klatce jest zejście do piwnicy- czy należy wykonać blokadę przypadkowego zejścia.  
4) Czy przewidziano drzwi p.poż EI 30 w korytarzu na parterze.”

**W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:**

**Ad. 1.**

Wykonanie oświetlenia ewakuacyjnego nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

**Ad. 2 i 3.**

W związku z w/w pytaniami Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ.

**Ad. 4.**

Wymianę stolarki drzwiowej wewnętrznej należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, modyfikuje treść SIWZ w następujący sposób:

1. W § 14 „Opis sposobu przygotowania ofert” w pkt 12 lit. b) klauzulę: „Nie otwierać przed 20.02.2014 roku, godz. 9:15”  
zastępuje się klauzulą:  
„Nie otwierać przed 25.02.2014 roku., godz. 9:15”

2. W § 15 „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert”:

a) w pkt 1 w lit. a) zmienia się termin składania ofert z „20.02.2014 roku do godz. 9:00” na „25.02.2014 roku do godz. 9:00”

b) w pkt 2 w lit. a) zmienia się termin otwarcia ofert z „20.02.2014 roku o godz. 9:15” na „25.02.2014 roku o godz. 9:15”

3. Zamawiający modyfikuje dokumentację przetargową w ten sposób, iż do sterowania wentylatorami i klapami dymowymi, zamiast pierwotnie przewidzianych w dokumentacji styczników należy zastosować centrale (szt. 2) sterujące wentylatorami i klapami dymowymi, posiadające odpowiednie atesty.

4. Zamawiający w miejsce dotychczasowego rysunku 1/A/K, wprowadza rysunek zamienny pod tym samym numerem (przedmiotowy rysunek stanowi załącznik do niniejszej modyfikacji). Tym samym należy wykonać blokadę przypadkowego zejścia do piwnicy. Blokada w formie furtki wysokości 1,10 m i szerokości 1,30 m, z płaskownika 5 x 12 mm, malowana, zamykana na zasuwkę ręczną, mocowana na zawiasach do ściany klatki schodowej

Niniejsze zmiany (dot. pkt 3 i 4) należy uwzględnić przy skalkulowaniu ceny ofertowej.

Uzasadnieniem modyfikacji jest konieczność opisu przedmiotu zamówienia w sposób odpowiadający potrzebom Zamawiającego oraz dostosowanie przedmiotowego opisu do aktualnie obowiązujących wymogów prawa w zakresie przepisów p.poż.

Równocześnie Zamawiający przedłużył termin składania i w konsekwencji zmienił termin otwarcia ofert, ponieważ w wyniku modyfikacji treści SIWZ Wykonawcom należy zapewnić dodatkowy czas na zapoznanie się i wprowadzenie zmian w ofertach (art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych).

Jednocześnie dokonuje się stosownej zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

Niniejsze zmiany i wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

**Załączniki:**

- Rysunek 1/A/K.

*Kierownik Zamawiającego -  
- Prezydent Miasta Radomia*