

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Termomodernizacja budynku filii PSP nr 6 przy ul. Paderewskiego 36 - dokończenie wymiany stolarki”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 27.05.2015r. (faksem/e-mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

1. *„Zamawiający wymaga, aby profile PCV były wypełnione pianką poliuretanową- tzw. wkładką termiczną. Czy w przypadku zastosowania profili o lepszych parametrach niż wymaga to Zamawiający i uzyskaniu dzięki temu wymaganego współczynnika przenikania ciepła całego okna $U_{max} \leq 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$ istnieje konieczność stosowania w/w wkładek termicznych ?*
2. *Czy w przypadku okien z szybą P4, Zamawiający będzie wymagał zastosowania okucia antywyważeniowego ? Jeśli tak, to jakiej klasy ?”.*

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad. 1.

Zamawiający dopuszcza również zastosowanie profili o lepszych parametrach, pod warunkiem, że współczynnik przenikania ciepła całego okna będzie $U_{max} \leq 1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Ad. 2.

Zamawiający będzie wymagał okuć antywłamaniowych do okien z szybą zewnętrzną P4 aby kompletne okno było o klasie antywłamaniowości min. WK2.

W/w wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK REFERATU


mgr Tomasz Nowakowski