

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa placu zabaw i boiska przy Publicznym Ogródku Jordanowskim ul. Śniadeckich 9”.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 12.12.2017r. (e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

„1. W SIWZ § 3. punkt 2.1 2) w opisie urządzeń zabawowych napisano Konstrukcja stalowa ocynkowana i malowanej proszkowo z profili zamkniętych natomiast w projekcie budowlano wykonawczym punkt 6 w specyfikacji urządzeń podano Konstrukcja stalowa ocynkowana lub malowana proszkowo z profili zamkniętych .

2. W tym samym punkcie f) domek-pociąg - 2 szt. natomiast w projekcie występuje 1 szt.”

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Ad.1. Konstrukcja stalowa urządzeń winna być ocynkowana i malowana proszkowo zgodnie z §3 pkt 2.1.2. SIWZ.

Ad.2. Należy uwzględnić 1 szt. Domek-pociąg zgodnie z dokumentacją projektową. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wymagana (wiążąca dla Wykonawcy przy kalkulacji ceny ofertowej) ilość sztuk urządzeń zabawowych określona została w dokumentacji projektowej.

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

mgr Tomasz Nowakowski