

## WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: „Przebudowa pomieszczeń przy ul. Traugutta 31/33 na potrzeby Klubu Seniora”.**

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 18.04.2018r. (e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

„W związku z ukazaniem się w/w przetargu proszę o wyjaśnienie niezgodności:

- w Przedmiarze rozdział 6 pkt 71 mówiący iż będziemy dokonywali przygotowania podłoża do wykładziny, w tym samym rozdziale mamy informację iż na tym samym podłożu mamy ułożyć parkiet z deszczułki pkt 78 i 79. Proszę o wyjaśnienie czy w tym pomieszczeniu będzie parkiet czy wykładzina ?

- w przedmiarze pkt 43 jest informacja o drewnianej scenie, proszę o informację gdzie ona będzie się mieścić oraz o udostępnienie rysunku

- czy wyposażenie wchodzi w skład ceny ?”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Opis pozycji nr 71 w dziale 6 Przedmiaru robót – roboty budowlane ma następujące brzmienie: „Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych – oczyszczenie i zmycie podłoża”. Przez okładziny podłogowe zgodnie z dalszymi pozycjami w/w przedmiaru robót rozumie się wykonanie posadzek z płytek kamionkowych GRES (poz. 76) oraz wykonanie parkietu dębowego (poz. 78).
2. Zgodnie z rysunkiem nr 01 Inwentaryzacja, istniejąca scena (podest) zlokalizowana jest w pomieszczeniu nr 0.01 Sala konsumpcyjna wzdłuż ściany szczytowej przyległej do sąsiedniego budynku. Zgodnie z 3 pkt. 2.1.1. ppkt. 8) SIWZ w wycenie należy uwzględnić demontaż i odtworzenie istniejącej sceny (podest). Konstrukcja nowej sceny drewniana z drewna klejonego. Nawierzchnia nowej sceny, stopni i podstopnic z parkietu dębowego gat. I lakierowanego 3-krotnie. Wysokość sceny (podestu) 41 cm, powierzchnia 20 m<sup>2</sup>.
3. Zgodnie z § 3 pkt. 2.1.1. ppkt. 9) SIWZ w wycenie nie należy uwzględniać wyposażenia ruchomego obiektu ujętego w części technologicznej projektu (np. szafek, biurek, krzesel itp.).

**Równocześnie Zamawiający przypomina, iż zażądanie z § 16 pkt 4.1. SIWZ, z zastrzeżeniem § 3 pkt 2.1.1., załączony przedmiar robót jest jedynie materiałem pomocniczym do dokonania wyceny przedmiotu zamówienia (Różnice w obliczonych w przedmiarze ilościach, czy brak określonej pozycji należy uwzględnić w cenie oferty jeżeli jej konieczność wynika z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej czy SIWZ).**

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK REFERATU

  
mgr Tomasz Nowakowski