

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: Budowa boiska typu „Orlik” o nawierzchni z trawy syntetycznej i skoczni w dal przy PSP nr 26.

Zamawiający, tj. Gmina Miasta Radomia, otrzymał w dniu 25.06.2018r. (e- mailem) zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla w/w przetargu.

Zamawiający przedstawia poniżej treść zapytania zachowując jego oryginalną pisownię:

„W związku z tym, iż obowiązująca norma PN-EN 15330-1:2014 dla nawierzchni traw syntetycznych dopuszcza zakres tolerancji dla parametrów w zakresie ilości pęczków, włókien, Dtex +/- 10 % prosimy o dopuszczenie produktów z wyżej wymienioną tolerancją”.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną modyfikację treści SIWZ i podtrzymuje swoje wymagania dot. minimalnych wymaganych parametrów włókna Dtex w zakresie ilości pęczków (min. 10 000 pęczków/m²), włókien (min. 120 000 włókien/m²) oraz ciężaru (ciężar włókna Dtex min. 12 000).

W/w wyjaśnienie stanowi integralną część SIWZ.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

KIEROWNIK REFERATU

mgr Tomasz Nowakowski