


**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

BNW.0003.4.2021.JN

Radom, 25.01.2021 r.



**Pan
Marcin Kaca
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

Dotyczy interpelacji w sprawie awarii wodociągowej przy ul. Pawiej 6.

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 18 stycznia 2021 r. informuję:

Ad. 1. Pierwsze zgłoszenie o zakłóceniach w dostawie wody do mieszkania na X piętrze budynku przy ul. Pawiej 6 zostało przyjęte w dniu 17 stycznia 2021 r. (niedziela) o godzinie 9:10.


Ad. 2. Niezwłocznie podjęto procedurę sprawdzenia pracy hydroforni zasilającej ww. budynek w wodę. Wezwano pracowników Działu Elektrycznego z dyżurów domowych, którzy po dokonaniu inspekcji, stwierdzili prawidłową pracę pomp, a jednocześnie duży przepływ, sugerujący awarię sieci zasilającej budynek. Rozpoczęto lokalizację miejsca awarii, która była wysoce utrudniona ze względu na to, że z powodu przemarznięcia gruntu, woda weszła do drenaży budynków i wypłynęła z kanalizacji przy ul. Maratońskiej 3-5. Po ustaleniu miejsca awarii rurociągu wykonano naprawę pękniętej rury żeliwnej DN 100. Zasilanie budynków w wodę przywrócono ok. godz. 18:30.

Ad. 3. Przyczyną awarii były naprężenia gruntu związane z mrozem.

Ad. 4. We wskazanym miejscu nie było jeszcze awarii.

Ponadto informuję, iż hydrofornia zasila budynki przy ul. Pawiej 5,6 oraz ul. Limanowskiego 78, 80, 82. Sieć wodociągowa jest siecią osiedlową, nie przejętą i nie eksploatowaną przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o.o., a naprawa została

wykonana nieodpłatnie przez służby techniczne Spółki dla dobra mieszkańców osiedla Borki.

PREZYDENT MIASTA

Radosław Witkowski

Do wiadomości:

1. Pani Kinga Bogusz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Prezydenta
3. a/a

•