



**PREZYDENT  
MIASTA RADOMIA**

Radom, 17.02.2021 r.



BNW.0003.9.2021.JN



**Pan  
Marcin Kaca  
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

Dotyczy interpelacji w sprawie awarii rury ciepłowniczej u zbiegu ulic Suchej, Limanowskiego i Sosnowej.

W odpowiedzi na interpelację złożoną w dniu 08 lutego 2021 r. informuję:

**Ad 1.**

W podanej lokalizacji tj. skrzyżowanie ulic Sucha - Limanowskiego - Sosnowa nie odnotowano w ostatnich kilku latach awarii sieci ciepłowniczej, której skutkiem byłby wyciek wody sieciowej powodujący ograniczenia w dostawie ciepła dla odbiorców.

**Ad 2.**

Element warstwy izolacyjnej sieci preizolowanej został uszkodzony prawdopodobnie przez koparkę lub inny sprzęt budowlany użyty do prowadzenia w tym miejscu prac ziemnych. Spółka „RADPEC” S.A. nie ma możliwości określenia sprawcy ani też roku lub przedziału czasowego, w którym mogło dojść do uszkodzenia. Dostrzegane w chwili obecnej (tzn. przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych i jednocześnie znacznie przekraczających + 100°C temperaturach wody sieciowej) parowanie gruntu jest wynikiem pogorszonej izolacyjności fragmentu sieci ciepłowniczej DN250 powodujące intensywne odparowanie wilgoci zwartej w gruncie.

**Ad 3, 4, 5.**

Stan sieci, w tym obszarze, został dokładnie rozpoznany w miesiącu styczniu br. po dokonaniu prac odkrywkowych. Miejsce zostało zabezpieczone, zaś wymiana

**PREZYDENT MIASTA RADOMIA - RADOSŁAW WITKOWSKI**

ul. Kilińskiego 30, 26-600 Radom, tel. 48 36 20 201 fax: 48 36 26 753, e-mail: prezydent@umradom.pl

[www.radom.pl](http://www.radom.pl)

uszkodzonego elementu nastąpi w terminie powodującym jak najmniejszą uciążliwość dla odbiorców ciepła.

**Ad 6.**

Obecnie dostawa ciepła do wszystkich odbiorców Spółki „RADPEC” S.A. przebiega bez zakłóceń.

  
wz. PREZYDENTA MIASTA  
Jerzy Zawodnik  
Zastępca Prezydenta Miasta  
18.02.21

Otrzymują:

1. Adresat
2. Biuro Prezydenta
3. a/a

Do wiadomości:

1. Pani Kinga Bogusz - Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu