



**PREZYDENT
MIASTA RADOMIA**

Radom, dnia 16.06.2023 roku



znak: In-I.0003.65.2023.JZ

**Pan Marcin Kaca
Radny Rady Miejskiej w Radomiu**

DOTYCZY: interpelacji w sprawie wiaduktu na obwodnicy południowej.

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 09.06.2023 r. na podstawie informacji przekazanych przez dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji informuję, co następuje:

Ad 1 i 2. Wskazane wybrzuszenie nie stanowi usterki w wykonaniu muru oporowego wiaduktu nad ul. Michalczewskiego w Radomiu. Na etapie odbioru końcowego muru komisja stwierdziła, że brak liniowości poszczególnych elementów mieści się w dopuszczalnych odchyłkach. Od dnia końcowego odbioru mury oporowe przy przedmiotowym wiadukcie są stale monitorowane przez pracowników MZDiK.

Ad 3. Przyczyną powstałego (już na etapie wykonania muru) wybrzuszenia było prawdopodobnie nadmierne zagęszczenie gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie elementów prefabrykowanych.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Mateusz Tyczyński
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Do wiadomości:

1. Przewodnicząca Rady Miejskiej w Radomiu
2. Biuro Prezydenta