



p. Szlachetke

A. Klichowski

*Chł's
21.08.23
Cz*

2023 -07- 21

L.dz. 2802

HKN.4411.203.2023

BNW

PMR/44594

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Biuro Obsługi Mieszkańca

2023 -07- 20

L.dz. 5151

Radom dn. 17.07.2023r.

2023 -07- 20

L.dz. 12189

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Biuro Nadzoru Właścicielskiego

2023 -07- 24

L.dz. 1233

Podpis *flop*

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY
wydana dla części wodociągu miejskiego w Radomiu**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 338)
- art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2023r. poz. 537)
- § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 poz. 2294)

URZĄD MIEJSKI W RADOMIU
Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

2023 -07- 28

L.dz. 4360

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody o numerach analiz 666, 667, 668, 669, 670, 671 i 672 pobranych w dniach 13.07.2023r. i 14.07.2023r. w punktach poboru tj. Dom Pomocy Społecznej Radom ul. Struga 88, Stacja Paliw nr 15 Radom ul. Struga 102, Stacja Uzdatniania Wody Radom ul. 25 Czerwca 70 oraz hydrofornia osiedlowa Radom ul. Olsztyńska 35 – pomieszczenie socjalne oraz pompownia

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomiu

stwierdził

przydatności wody do spożycia przez ludzi

z wodociągu miejskiego w Radomiu w części zasilanej z hydroforni osiedlowej przy ul. Olsztyńskiej 35 (dot. Osiedla Gołębiów I oraz ulic: Olsztyńskiej, Sadkowskiej, Grzybowskiej, Szklanej oraz wieżowców przy ul. Struga należących do Osiedla nad Potokiem)

Zanieczyszczenie mikrobiologiczne dot. obecność enterokoków oraz przekroczenia zalecanej ogólnej liczby mikroorganizmów w temp. 22°C zostało wyeliminowane po podjęciu przez Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o. działań naprawczych polegających na dezynfekcji oraz płukaniu sieci wodociągowej.

W związku z powyższym PPIS w Radomiu wydał komunikat nr HKN.4411.203.2023 z dnia 17.07.2023r. o przydatności wody do spożycia przez ludzi.

Otrzymuje:

1. Wodociągi Miejskie w Radomiu Sp. z o. o.
26-600 Radom ul. Filtrowa 4
2. Prezydent Miasta Radom
26-600 Radom ul. Kilińskiego 30
3. a/a

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Radomiu

Witold Barwicki

*D. Kon. Wojcik
21.08.23
Cz*